华电望亭 2×66 万千瓦机组扩建项目
环境影响评价公众参与说明

上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司

2023 年 9 月

目录

1 概述 1
2 首次环境影响评价信息公开情况 3
2.1 公开内容及日期 3
2.2 公开方式 3
2.3 公众意见情况 5
3 征求意见稿公示情况 7
3.1 公开内容及时限 7
3.2 公示方式 7
3.2.1 网络公示 7
3.2.2 报纸公示 9
3.2.3 现场张贴公示 10
3.2.4 查阅情况 12
3.3 公众提出意见情况 12
4 其他公众参与情况 14
5 公众意见处理 14
6 报告全本公开情况 14
6.1 公开内容及日期 14
6.2 公开方式 14
7 诚信承诺 16

1 概述

望亭发电厂始建于1956年，坐落于江苏省苏州市相城区望亭镇，地处苏州市和无锡市交界，东倚沪宁铁路，西靠京杭大运河，厂区占地面积约85.5万m2。望亭发电厂地处苏南电网负荷中心，从建厂以来一直是华东电网的主力电厂，为华东地区特别是沪苏锡的经济社会发展作出了重要贡献。现有装机容量241万千瓦，电源主供苏州西部电网和无锡南部电网，在运机组有两台66万千瓦超超临界燃煤机组（3、4号机组）；1台31万千瓦亚临界燃煤机组（11号机组）；两台39万千瓦燃气-蒸汽联合循环机组（1、2号机组）。另有1台33万千瓦亚临界燃煤机组（14号机组）服役期满30年，为应急备用机组。

根据集团公司统一部署，企业实行“一套班子、三块牌子”的管理模式，其中，11#、14#机组归属于上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司，1#、2#机组归属于江苏华电望亭天然气发电有限公司，3#、4#机组归属于中国华电集团有限公司江苏望亭发电分公司，本项目扩建2×66万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组，其建设主体为上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司。

根据江苏省电力资源条件，江苏省电源建设的发展方向为：充分考虑成本效益因素，首先最大限度的利用核电资源、风电资源，配置合理比例的抽水蓄能调节电源，然后优选开发大型的燃煤资源填充剩余电源建设空间，并根据西气东输的实际情况适度开发联合循环燃机，同时还要根据国家的能源政策和统一安排优先接纳区外各类电源。

根据《省发展改革委关于下发“先立后改”建设清洁高效支撑性电源项目规划建设实施方案（第二批）的通知》（苏发改能源发〔2023〕94号）（见附件），华电望亭2×660MW扩建项目纳入全省“先立后改”建设清洁高效支撑性电源项目规划建设实施方案（第二批）。按照申报通知要求以及申报企业提交的关停机组方案，华电望亭扩建项目需关停上海华电电力发展有限公司11#机组（1×31万千瓦，服役期满后关停）。

华电望亭发电厂现有厂址公路交通及水运交通发达，电厂拥有丰富电站建设和管理经验的宝贵人力资源，所处区域具有较强劲的电力市场需求，江苏地区负荷特别是苏州地区负荷增长迅速，华电望亭发电厂位于苏南主要负荷中心之一的苏州市，项目在负荷中心建设，可减轻北电南送压力、缩短送电距离就近供电、降低网损，提高受端电网的供电可靠性。

在此背景下，华电望亭规划在拆除14号机组主厂房及其南侧全厂生产行政管理区域、电

厂生活区（望电二邨）、水处理设施后腾空的场地建设 2×660MW 燃煤发电机组扩建项目，在扩大供电能力的同时进一步降低机组煤耗和污染物排放，确保“十四五”期间投产，为地区供电发挥积极的作用。本项目总投资 590761 万元，用地总面积 21.92hm^2，建设内容为 2×66 万千瓦燃煤发电机组及其配套辅助设施。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部令 第 16 号），本项目属于四十一、电力、热力生产和供应业 87 火力发电 4411 中火力发电和热电联产（发电机组节能改造的除外），应编制环境影响报告书。

受上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司委托，江苏省环境工程技术有限公司承担本项目环境影响报告书的编制工作。评价单位接受委托后，在研究有关文件、现场踏勘和调查的基础上，按照相关环境影响评价导则等技术规范所规定的原则、方法、内容及要求，编制了《华电望亭 2×66 万千瓦机组扩建项目环境影响报告书》，为项目建设提供环保技术支持，为生态环境主管部门提供审批依据。

上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司作为实施主体，负责项目的公众参与工作。

本次公众参与主要形式包括：网络公示、张贴公告及报纸公开。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

本次项目建设单位（上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司），于 2023 年 1 月 28 日委托江苏省环境工程技术有限公司开展本次项目的环境影响评价工作。

依据《环境影响评价公众参与办法》（以下简称《办法》）第九条，上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司于 2023 年 1 月 30 日在苏州市环保产业协会网站进行了第一次公示，在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。

本次公开主要内容包括：建设项目的名称及概要、建设单位的名称和联系方式、环境影响报告书编制单位的名称和联系方式、环境影响评价的工作程序和主要工作内容、征求公众意见的范围和主要事项、公众意见反馈方式，公众意见表的网络链接等。

2.2 公开方式

依据《办法》第九条，本项目首次环境影响评价信息公开采用网络公示的方式，通过苏州市环保产业协会网站实施了本次公示，实施进度情况见表 2.2-1，公示截图见图 2.2-1。

表 2.2-1　公众参与各环节实施进度

序号	公开方式	实施时间
1	通过苏州市环保产业协会网站进行首次环境影响评价信息公开 http://www.sz-epia.cn/shownews.asp?id=3514	2023 年 1 月 30 日



苏州市环保产业协会

首页 | 新闻中心 | 通知通告 | 法律法规 | 职称申报 | 会员服务 | 表单下载 | 环评公示 | 关于我们 |

新闻搜索

内容 搜索

最新文章

1 苏州市环境污染治理能
2 《江苏省重点流域水生
3 关于表彰苏州市环保产
4 关于表彰苏州市环保产
5 关于表彰2022年度
6 2022年度苏州市环
7 关于2022年度苏州
8 2022年苏州市生态
9 “环协奥特杯”智力擂
10 热烈祝贺“苏州市工程

热门 点击

科林环保技术有限责任 37811
贺“苏州市机械工业协 21099
合力能源发展有限公司 9412
新磊半导体科技（苏州 8723
苏州大学附属第二医院 7717
关于报送2022年江 7196
张家港扬子江冷轧板有 6880
苏州高新区（虎丘区） 6654
迪克征求意见稿公示说 6519
联峰钢铁（张家港）有 6422

江苏华电望亭发电厂2×660MW煤电扩建工程环境影响评价第一次公示

双击滚屏 发布者：shenjing 发布时间：2023-1-30 阅读：12次 【字体：大 中 小】

江苏华电望亭发电厂始建于1956年，坐落于江苏省苏州市相城区望亭镇，靠近无锡东，厂区占地面积约85.5万m^2。望亭电厂现有装机容量2410MW，分别为：2×390MW燃气-蒸汽联合循环发电机组（1#、2#机组），2×660MW燃煤发电机组（3#、4#机组），1×310MW燃煤供热机组（11#机组）。望亭电厂1×330MW燃煤供热机组（14#机组）为已退役待拆除机组。

根据集团公司统一部署，企业实行“一套班子、三块牌子”的管理模式，其中，11#、14#机组归属于上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司，1#、2#机组归属于江苏华电望亭天然气发电有限公司，3#、4#机组归属于中国华电集团有限公司江苏望亭发电分公司。

根据国家相关文件的要求，为了进一步降低江苏省煤电机组能耗，提升燃煤发电机组的灵活性和调节能力，提高清洁高效水平，促进电力行业清洁低碳转型，助力“碳达峰、碳中和”目标如期实现，上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司拟在现有场地内建设“江苏华电望亭发电厂2×660MW煤电扩建工程项目”，并根据“先立后改”要求，在项目建成投产后拟关停现有11#机组（1×310MW）燃煤发电机组，符合节能减排等国家能源产业政策，有利于江苏省“十四五”期间的电力平衡，满足江苏省经济发展对用电的需求，增强对江苏电网的调峰能力，并改善区域环境质量。

根据《环境影响评价公众参与办法》(部令 第4号)的相关规定，现公示该项目环境影响评价工作相关信息，以便广大公众在环境保护方面提出更多的意见和建议。

一、建设项目名称及概况

项目名称：江苏华电望亭发电厂2×660MW煤电扩建工程

项目地址：望亭镇东北部上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司现有厂区内

项目性质：扩建

总 投 资：约506092万元

项目概况：本项目建设2×660MW超超临界燃煤发电机组及其配套辅助设施

二、环境影响评价的工作程序和主要工作内容

评价工作程序：搜集资料、现场踏勘、调查分析、环境现状监测与调查、环境影响预测评价、综合分析（包括工程分析、环保措施分析等）得出评价结论、编写报告书、专家评审、送环保部门审批。

主要工作内容：对评价范围内的自然环境、生态环境、环境质量及污染源的现状进行调查，对本项目建设带来的各种影响作定性或定量的预测分析，提出污染防治、环境保护措施与建议，分析本工程的规划相容性和环境可行性。

三、征求公众意见的主要事项

与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见。

四、公众提出意见的主要方式

本项目附近、受本项目影响或其他关心本项目建设及其环境影响的公众，可以通过来访、传真、电话或邮件的方式，向建设单位或环评单位发表关于本项目建设及其环境影响的相关意见、看法。

公告不得少于10个工作日，自公告之日起10个工作日内，建设单位将为公告提供相关资料查询、查阅服务。公众对建设项目有环境保护意见的，应当自本公告之日起10个工作日内，可同时向建设项目单位或环境影响报告编制单位提交公众意见表。

五、建设单位名称及联系方式

建设单位：上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司

通讯地址：苏州市相城区望亭镇人民街70号

联系人：王田园

邮箱：tianyuan_wang@chd.com.cn

电话：89182718

六、承担评价工作的环评机构名称及联系方式

评价单位：江苏省环境工程技术有限公司

通讯地址：南京市建邺区嘉陵江东街8号

联系人：宋工

邮箱：sqqag_111@163.com

电话：025-52372193

七、征询公众意见起止时间

自公示之日起10个工作日内。

公众意见表见附件。

附件：建设项目环境影响评价公众意见表.docx

图 2.2-1　第一次网络公示截图

2.3 公众意见情况

本次建设项目环境影响评价公众意见表见表 2.3-1。

本次网络公示期间未收到公众反馈意见（包括电话、传真、邮件等各种形式）。

表 2.3-1 建设项目环境影响评价公众参与意见表

填表日期 ____年____月____日

项目名称	江苏华电苏州望亭发电厂 2×66 万千瓦煤电扩建项目（原名称：江苏华电望亭发电厂 2×660MW 煤电扩建工程）
一、本页为公众意见	
与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（**注：**根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及**征地拆迁、财产、就业**等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）	（填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页）
二、本页为公众信息	

（一）公众为公民的请填写以下信息	
姓 名	
身份证号	
有效联系方式 （电话号码或邮箱）	
经常居住地址	xx 省 xx 市 xx 县（区、市）xx 乡（镇、街道）xx 村（居委会）xx 村民组（小区）
是否同意公开个人信息 （填同意或不同意）	（若不填则默认为不同意公开）
（二）公众为法人或其他组织的请填写以下信息	
单位名称	
工商注册号或统一社会信用代码	
有效联系方式 （电话号码或邮箱）	
地 址	xx 省 xx 市 xx 县（区、市）xx 乡（镇、街道）xx 路 xx 号
注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。	

3 征求意见稿公示情况

3.1 公开内容及时限

依据《办法》第十条，在本建设项目环境影响报告书征求意见稿形成后，上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司实施了征求意见稿公示，公示时限 2023 年 5 月 31 日至 6 月 13 日，共计 10 个工作日。公示内容包括：

（一）建设项目情况简述

（二）环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；

（三）征求意见的公众范围；

（四）公众意见表的网络链接；

（五）公众提出意见的方式和途径；

（六）公众提出意见的起止时间；

（七）建设单位名称和联系方式；

（八）环评单位名称和联系方式。

公示内容及时限符合《办法》要求。

3.2 公示方式

依据《办法》第十一条，建设单位通过网络公开、报纸公开和张贴公告的方式进行征求意见稿公示。

3.2.1 网络公示

网络平台公开具体实施见表 3.2-1，公示截图见图 3.2-1。网络公开期间未收到公众反馈意见。

表 3.2-1　网络平台公众参与环节实施进展

序号	公开方式	实施时间
1	通过苏州市环保产业协会网站进行征求意见稿公示 http://www.sz-epia.cn/shownews.asp?id=3669	2023 年 5 月 31 日至 2023 年 6 月 13 日



苏州市环保产业协会

首页 | 新闻中心 | 通知通告 | 法律法规 | 职称申报 | 会员服务 | 表单下载 | 环评公示 | 关于我们 |

新闻搜索

内容 搜索

最新文章

1 苏州市污染治理设施运
2 苏州市环境污染治理能
3 《江苏省重点流域水生
4 关于表彰苏州市环保产
5 关于表彰苏州市环保产
6 关于表彰2022年度
7 2022年度苏州市环
8 关于2022年度苏州
9 2022年苏州市生态
10 “环协奥特杯”智力擂

热门 点击

科林环保技术有限责任 43505
贺“苏州市机械工业协 27665
苏州市锦龙化学有限公 17085
合力能源发展有限公司 16430
新磊半导体科技（苏州 15635
苏州大学附属第二医院 14936
苏州高新区（虎丘区） 14485
张家港扬子江冷轧板有 14041
迪克征求意见稿公示说 13479
关于报送2022年工 13309

江苏华电苏州望亭发电厂2×66万千瓦煤电扩建项目（原名称：江苏华电望亭发电厂2×660MW煤电扩建工程）环境影响评价第二次公示

双击滚屏 发布者：shenjing 发布时间：2023-5-31 阅读：69次 【字体：大 中 小】

（一）建设项目情况简述

根据《省发展改革委关于下发“先立后改”建设清洁高效支撑性电源项目规划建设实施方案（第二批）的通知》（苏发改能源发（2023）94号）（见附件），华电望亭2×660MW扩建项目纳入全省“先立后改”建设清洁高效支撑性电源项目规划建设实施方案（第二批）。按照申报通知要求以及申报企业提交的关停机组方案，华电望亭扩建项目需关停上海华电电力发展有限公司11#机组（1×31万千瓦，服役期满后关停）。

（二）建设项目对环境可能造成影响的概述

（1）废气环境影响评价结论

正常排放下本项目新增污染源SO_2、NO_2、PM_{10}、$PM_{2.5}$、TSP、NH_3、汞短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%；

正常排放下本项目新增污染源SO_2、NO_2、PM_{10}、$PM_{2.5}$、TSP、Hg年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%，其中一类区年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤10%；

在叠加区域削减源、在建拟建项目及背景值后，除NO_2本身背景值超标外，各污染物均满足相应标准要求，NO_2年均质量浓度变化率k值为-32.51%。本项目大气污染物排放对项目所在区域环境影响在可接受范围内。

（2）废水环境影响评价结论

本项目无废水外排，本项目的建设不会对当地地表水环境产生明显影响。

（3）噪声环境影响评价结论

经预测，项目运行期间厂界均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应标准限值。声环境敏感点昼夜均可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。

锅炉排汽为偶发点声源，锅炉排汽阀安装消声器后排汽噪声能控制在100dB（A）以内。本项目锅炉排汽阀与厂界处最近距离约100m，预计排汽噪声到达东侧厂界处约62.9dB（A），符合GB12348-2008中“夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）”的要求。

（4）固体废物环境影响评价结论

本项目各种固废采取妥善的处理处置措施后不外排，对周围环境影响较小。

（三）预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点

（1）废气

拟建项目新建2×660MW超超临界燃煤发电机组，锅炉采用低氮燃烧，炉后烟气采用SCR脱硝+高效低低温静电除尘+石灰石-石膏湿法脱硫+湿式静电除尘处理工艺，设计脱硝效率不低于85%、综合除尘效率不低于99.986%、脱硫效率不低于99.2%，处理后的烟气由120m高烟囱（内径为Φ6.0m）排放，烟气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度能够锅炉烟气处理后达到江苏省地方标准《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB32/4148-2021）表1规定的排放浓度限值以及企业承诺排放限值（即在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5mg/m^3、20mg/m^3、30mg/m^3）。

烟气排烟采用双管集束烟囱，烟囱高120m、单筒出口直径6.0m。

本项目灰库、渣仓、石灰石仓均设有布袋除尘器，煤仓间、碎煤机室、各转运站设有湿式除尘器，项目储煤场和输煤系统采用全封闭和喷淋抑尘等措施防止无组织粉尘排放。无组织颗粒物排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中限值要求，无组织排放氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建二级标准限值。同时，根据《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562－2010）对于逃逸氨有关规定，要求烟气中的逃逸氨控制在2.5mg/m3以下。

（2）废水

本项目厂区排水系统采用分流制，按照“雨污分流、清污分流”原则设计，设有独立的工业废水排水系统、生活污水排水系统、雨水排水系统、循环冷却排水系统。工业废水通过各自的排水管道排至废水处理系统，处理后全部回收利用；循环冷却塔强排水经处理后部分进化水车间做补水，部分回用于厂区各冲洗水等用水点回用，不外排。本项目不新增职工人数，生活污水量不增加。

（3）噪声

本项目实施后，主要噪声为主变压器、锅炉、冷却塔、汽轮机、发电机、磨煤机、碎煤机、辅助设备（空压机、各类泵类和风机）等、各种管道介质的流动和排汽、煤及灰渣运输等产生的噪声。

厂区总平面布置中做到统筹规划，合理布局。声源设备及车间集中布置，并尽量远离对噪声敏感的区域。为保证厂界达标，冷却塔采用高位收水自然通风冷却塔，安装导流消声片，同时在靠近何家角厂界设置660延米长、5米高隔声屏障措施，降低对周围声环境敏感目标的影响。

（4）固体废物

本项目产生的固废主要为炉渣、飞灰、脱硫石膏、脱硝废催化剂、废膜组件、废离子交换树脂、废弃除尘布袋、含煤废水污泥、原水预处理污泥、工业废水处理污泥、脱硫废水污泥、废铅酸蓄电池、废矿物油等。其中炉渣、飞灰、脱硫石膏为一般固废，外售综合利用。脱硫废水污泥待鉴别后，根据性质合理处置，废催化剂、废矿物油、废铅蓄电池为危险废物，委托有资质单位进行无害化处置。含煤废水处理煤泥返回煤场，原水处理污泥和工业废水处理污泥经脱水后进入本项目锅炉焚烧。废膜组件、废离子交换树脂和废弃除尘布袋由原厂家回收。

本项目所采取的各项污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，不会造成建设项目所在地环境功能下降。

（四）环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

本建设项目符合相关产业政策，符合区域相关规划；生产过程中采用了清洁的生产工艺，所采取的污染防治技术经济可行，能保证各种污染物达标排放，对大气环境、水环境、声环境的影响较小，总量能够在区域内平衡；项目建设得到了公众的理解和支持。在落实本报告书提出的各项污染防治措施，严格执行“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目的建设具备环境可行性。

（五）公众查阅环境影响报告书的方式和期限，以及公众认为必要时向建设单位或者其委托的环境影响评价机构索取补充信息的方式和期限

本项目委托江苏省环境工程技术有限公司承担该项目的环境影响评价工作。特提请您提出宝贵意见，以便我们及时、准确的反映到环评报告书中去。

本公示10个工作日之内，如需要查阅环境影响报告书或需索取补充信息的公众，可与联系人联系。如公众有意见，可以采用电话、电子邮件或邮件的形式提出您们的意见，以便我们及时、准确的反映到环评报告书中去。同时请您留下您的联系方式，以便我们能够及时答复您的意见。

（六）征求公众意见的范围和主要事项

本次征求公众意见的范围是建设项目所在地周围的、关注本项目建设的公众。

环境影响评价工作征求公众意见主要包括：

1、征求公众对项目所在地环境质量的满意度；

2、征求公众对建设项目的了解程度，以及认为建设项目对周围环境质量的危害影响程度；

3、征求公众是从何种渠道知道建设项目的；

4、征求公众对建设项目所持有的态度；

5、征求公众对建设项目的建议和要求。

（七）征求公众意见的具体形式

公众可以通过信函、传真、电子邮件或者建设单位提供的其他方式， 在规定时间内将填写的公众意见表等提交建设单位，反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。公众提交意见时，应当提供有效的联系方式。鼓励公众采用实名方式提交意见并提供常住地址。

（八）公众提出意见的起止时间

公众在本公示发布之日起10个工作日内提出您的宝贵意见或建议。

（九）联系方式

建设单位：上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司

联系人： 王工

联系电话：0512-89182718

环评单位：江苏省环境工程技术有限公司

通讯地址：南京市建邺区嘉陵江东街8号

联系人：宋工

联系电话：025-52372193

上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司

2023年5月31日

附件1：建设项目环境影响评价公众意见表.docx

附件2：望亭电厂2×66万千瓦-0529（征求意见稿）.pdf

图 3.2-1　征求意见稿网络公示截图

3.2.2 报纸公示

2023 年 6 月 8 日和 6 月 12 日，建设单位在《扬子晚报》上对建设项目进行了报纸公开。报纸公开见图 3.2-2，报纸公开期间未收到公众反馈意见。


扬子晚报

2023年6月 星期四 8 农历癸卯年 四月廿一 YANGTSE EVENING POST 今日16版 读者热线(025) 96096

乐观是有力量的

高考语文作文题"故事是有力量的"审题难度不大

扬子晚报

2023年6月 星期一 12 农历癸卯年 四月廿五 YANGTSE EVENING POST 今日12版 读者热线(025) 96096

强对流天气推手竟是

来去匆匆的东北冷涡能搅动长江中下游天气，今天

江苏华电苏州望亭发电厂2×66万千瓦煤电扩建项目环境影响报告书征求意见稿公示一、建设项目情况简述 项目名称:江苏华电苏州望亭发电厂 2×66万千瓦煤电扩建项目 建设单位:上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司 项目性质:扩建 建设地点:苏州市相城区望亭镇东北部上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司现有厂区内 本项目建设2×660MW超超临界燃煤发电机组及其配套辅助设施。二、公众索取信息的方式 环境影响报告书征求意见稿和公众意见表的网络链接:http://www.sz-epia.cn/shownews.asp?id=3669。三、征求意见的公众范围 距本项目厂区边界5000m范围内的居民及其他利益相关者。四、公众提出意见的方式和途径 公众可通过上述网站获取《公众意见表》填写,公众也可以通过信函、传真、电子邮件或者建设单位提供的其他方式,在规定时间内将填写的公众意见表等提交建设单位。联系方式如下:建设单位:上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司 联系人:王工 联系电话:0512-89182718 五、公众提出意见的起止时间 起止时间:自公示之日起10个工作日内。

江苏华电苏州望亭发电厂2×66万千瓦煤电扩建项目环境影响报告书征求意见稿公示一、建设项目情况简述:项目名称:江苏华电苏州望亭发电厂2×66万千瓦煤电扩建项目,建设单位:上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司,项目性质:扩建,建设地点:苏州市相城区望亭镇东北部上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司现有厂区内,本项目建设2×660MW超超临界燃煤发电机组及其配套辅助设施。二、公众索取信息的方式:环境影响报告书征求意见稿和公众意见表的网络链接:http://www.sz-epia.cn/shownews.asp?id=3669。三、征求意见的公众范围:距本项目厂区边界5000m范围内的居民及其他利益相关者。四、公众提出意见的方式和途径:公众可通过上述网站获取《公众意见表》填写,公众也可以通过信函、传真、电子邮件或者建设单位提供的其他方式,在规定时间内将填写的公众意见表等提交建设单位。联系方式如下:建设单位:上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司,联系人:王工,联系电话:0512-89182718。五、公众提出意见的起止时间:起止时间:自公示之日起10个工作日内。

图 3.2-2　项目报纸公开截图

3.2.3 现场张贴公示

第二次公示期间，建设单位在可能受项目影响的环境敏感点附近张贴了信息公告，并进行现场走访，对工程概况、环境影响评价工作、征求公众意见的主要事项及其反馈方式进行了告知。公告张贴期间未收到公众反馈意见。

<table>
<tr><td>

北海</td><td>

大坟头</td></tr>
<tr><td>

何家角</td><td>

黄家门</td></tr>
<tr><td>

丽景佳苑</td><td>

四旺村</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>文化新邨</td><td>香楠佳苑</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>怡馨苑</td><td>尤梗上</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>长浜上</td><td>何家角-南海</td></tr>
</table>

图 3.2-3　现场张贴公告照片

3.2.4 查阅情况

在征求意见稿公示期间，在上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司所在地提供纸质的《江苏华电苏州望亭发电厂 2×66 万千瓦煤电扩建项目环境影响报告书征求意见稿》供公众查阅，现场提供纸质版报告书期间，未有公众现场查阅报告书（征求意见稿）。

3.3 公众提出意见情况

本次建设项目环境影响评价公众意见表见表 3.3-1。

在征求意见稿公示期间未收到公众反馈意见（包括电话、传真、邮件等各种形式）。

表 3.3-1 建设项目环境影响评价公众参与意见表

填表日期 ____年____月____日

项目名称	江苏华电苏州望亭发电厂 2×66 万千瓦煤电扩建项目（原名称：江苏华电望亭发电厂 2×660MW 煤电扩建工程）
一、本页为公众意见	
与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（**注：**根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及**征地拆迁、财产、就业**等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）	

	（填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页）
二、本页为公众信息	
（一）公众为公民的请填写以下信息	
姓 名	
身份证号	
有效联系方式 （电话号码或邮箱）	
经常居住地址	xx 省 xx 市 xx 县（区、市）xx 乡（镇、街道）xx 村（居委会）xx 村民组（小区）
是否同意公开个人信息 （填同意或不同意）	（若不填则默认为不同意公开）
（二）公众为法人或其他组织的请填写以下信息	
单位名称	
工商注册号或统一社会信用代码	
有效联系方式 （电话号码或邮箱）	
地 址	xx 省 xx 市 xx 县（区、市）xx 乡（镇、街道）xx 路 xx 号
注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。	

4 其他公众参与情况

无。

5 公众意见处理

在进行网络公示、现场张贴公告及报纸公开期间，没有收到任何反馈意见（包括电话、传真、邮件等各种形式）。

6 报告全本公开情况

6.1 公开内容及日期

《华电望亭 2×66 万千瓦机组扩建项目环境影响报告书》已经编制完成，拟向江苏省生态环境厅上报。根据生态环境部令第 4 号《环境影响评价公众参与办法》，建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。

（1）公开内容：

①《华电望亭 2×66 万千瓦机组扩建项目环境影响评价报告书》

②《华电望亭 2×66 万千瓦机组扩建项目环境影响评价公众参与说明》

③关于《江苏华电苏州望亭发电厂 2×66 万千瓦煤电扩建项目》污染物总量平衡方案

（2）公开日期：2023 年 9 月 21 日

6.2 公开方式

公开方式：网络。

网络连接：http://www.sz-epia.cn/shownews.asp?id=3794，公示截图见图 6.2-1。


苏州市环保产业协会
首页 | 新闻中心 | 通知通告 | 法律法规 | 职称申报 | 会员服务 | 表单下载 | 环评公示 | 关于我们 |
新闻搜索
内容
搜索
最新文章
1 关于推荐2023年度
2 苏州市环境污染治理能
3 苏州市环境污染治理工
4 苏州市污染治理设施运
5 苏州市环境污染治理能
6 《江苏省重点流域水生
7 关于表彰苏州市环保产
8 关于表彰苏州市环保产
9 关于表彰2022年度
10 2022年度苏州市环
热门 点击
科林环保技术有限责任 43684
贺“苏州市机械工业协 28360
苏州市铭龙化学有限公 17395
合力能源发展有限公司 16593
新磊半导体科技（苏州 15900
华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目（原项目名称：江苏华电苏州望亭发电厂2×66万千瓦煤电扩建项目）环境影响评价全本公示
双击滚屏
发布者：shenjing 发布时间：2023-9-21 阅读：37次 【字体：大 中 小】
华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目环境影响报告书全本公示稿、污染物总量平衡方案及项目公参说明详见附件。
附件：关于华电望亭2×66万千瓦项目污染物总量平衡方案（网页附件3）.pdf
附件：望亭电厂环境影响评价公众参与说明（网页附件2）.pdf
附件：华电望亭2×66万千瓦项目全本公示稿（网页附件1）.pdf
【打印此页】 【返回】

图 6.2-1 全本公示截图

7 诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在华电望亭 2×66 万千瓦机组扩建项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《华电望亭 2×66 万千瓦机组扩建项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司承担全部责任。

承诺单位：上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司

承诺时间：2023 年 9 月 26 日