江苏富春江环保热电有限公司热电联产扩建项目环境影响评价公众参与说明

江苏富春江环保热电有限公司

2024 年 3 月

目录

1 概述.....1

2 首次环境影响评价信息公开情况.....3

2.1 公开内容及日期.....3

2.2 公开方式.....3

2.3 公众意见情况.....5

3 征求意见稿公示情况.....7

3.1 公开内容及时限.....7

3.2 公示方式.....7

3.3 公众提出意见情况.....14

4 公众意见处理.....15

5 报批前公开情况.....16

5.1 公开内容及日期.....16

5.2 公开方式.....16

6 诚信承诺.....17

1 概述

江苏富春江环保热电有限公司成立于2014年5月22日，是由溧阳市昆仑热电有限公司与浙江富春江环保股份有限公司、浙江中南建设集团达成合作协议成立的公司，公司经营范围为热电联产，发电电力业务，蒸汽、热水生产，热能转换副产品销售，热电技术咨询，粉煤灰生产、加工、销售。

江苏富春江环保热电有限公司厂区总面积86666m^2，现有3台110t/h高温高压循环流化床锅炉（2用1备，1#~3#炉）和2台15MW背压式汽轮发电机组（1#机、2#机），江苏省环境保护厅对该项目环境影响报告书、修编报告进行批复（苏环审〔2011〕259号、苏环便管〔2014〕91号）。其中，2台110t/h高温高压循环流化床锅炉（1#炉、2#炉）和1台B15MW背压式汽轮发电机组（1#机），2016年12月28日通过了江苏省环境保护厅的竣工环境保护验收（苏环验〔2016〕70号）；另外1台110t/h高温高压循环流化床锅炉（3#炉）和1台B15MW背压式汽轮发电机组（2#机），2021年9月通过竣工环境保护自主验收。该企业锅炉烟气超低排放改造项目环境影响报告表2018年2月13日获得溧阳市环境保护局的批复（溧环综发〔2018〕8号），于2018年10月20日通过竣工环境保护验收。

根据《省发展改革委关于〈溧阳市热电联产规划（2021-2025）〉的批复》（苏发改能源发〔2021〕572号）“原则同意北部供热片区以现有的江苏富春江环保热电有限公司为区域主力热源点，承担片区供热任务，根据热负荷发展需要，适时扩建。机组选型在项目装机方案阶段确定。”为满足溧阳市北片区供热需求，进一步提高区域供热能力和供热安全性、稳定性，江苏富春江环保热电有限公司拟建设1×240t/h超高温超高压循环流化床锅炉+1×B35MW背压式汽轮发电机组，以及相关配套辅助设施。

该项目总投资33391万元，项目建设地点位于溧阳市昆仑街道腾飞路99号江苏富春江环保热电有限公司现有厂区内，不新增用地。本项目已取得常州市行政审批局《关于江苏富春江环保热电有限公司热电联产扩建项目核准的批复》（常行审核准〔2022〕3号），项目代码2209-320400-04-01-267343。本项目装机方案于2021年12月26日取得了江苏省星霖工程咨询有限公司出具的《关于〈江苏富春江环保热电有限公司热电联产扩建项目装机方案〉的评审意见》（星霖咨〔2021〕024号），根据装机方案评审报告结论：“推荐装机方案采用方案三：1×240t/h超高温超高压锅炉配置1×B35MW供热机组”，本次扩建项目按照装机方案确定的规模进行建设。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响评价制度；按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，本项目属于“87 火力发电 4111 中火力发电和热电联产（发电机组节能改造的除外）”，本项目环境影响评价需编制环境影响报告书。

受江苏富春江环保热电有限公司委托，江苏省环境工程技术有限公司承担本项目环境影响报告书的编制工作。评价单位接受委托后，在研究有关文件、现场踏勘和调查的基础上，按照相关环境影响评价导则等技术规范所规定的原则、方法、内容及要求，编制了《江苏富春江环保热电有限公司热电联产扩建项目环境影响报告书》，为项目建设提供环保技术支持，为生态环境主管部门提供审批依据。

为了加强建设项目各方与可能受项目影响的公众之间的联系和交流，使公众比较全面地了解建设项目及其污染排放状况，减轻对项目影响的担忧，通过公众参与的形式，把公众对建设项目的多种意见和建议体现在公众参与的结论中，使项目规划设计更加完善和合理，以提高建设项目的环境和经济效益。

公众通过参与来维护其环境权益、履行其保护环境的责任和义务，对形成良好的保护环境的社会风气和实现预定的环境目标有着保证作用。公众参与的结论体现在报告书中，环保部门及行业主管部门在报告书审批时应充分考虑公众的意见，并及时反馈给建设单位，作为监督和验收的内容之一。通过公众参与，可使环境影响评价的对策更具合理性、实用性和可操作性。

江苏富春江环保热电有限公司作为实施主体，负责项目的公众参与工作。

本次公众参与主要形式包括：网络公示、张贴公告及报纸公开。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

本次项目建设单位（江苏富春江环保热电有限公司），于 2022 年 7 月 18 日委托江苏省环境工程技术有限公司开展本次项目的环境影响评价工作。

依据《环境影响评价公众参与办法》（以下简称《办法》）第九条，江苏富春江环保热电有限公司于 2022 年 7 月 19 日江苏富春江环保热电有限公司网站进行了第一次公示，在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。

本次公开主要内容包括：建设项目的名称及概要、建设单位的名称和联系方式、环境影响报告书编制单位的名称和联系方式、环境影响评价的工作程序和主要工作内容、征求公众意见的范围和主要事项、公众意见反馈方式，公众意见表的网络链接等。

2.2 公开方式

依据《办法》第九条，本项目首次环境影响评价信息公开采用网络公示的方式，通过江苏富春江环保热电有限公司网站实施了本次公示，实施进度情况见表 2.2-1，公示截图见图 2.2-1。

表 2.2-1　公众参与各环节实施进度

序号	公开方式	实施时间
1	通过江苏富春江环保热电有限公司网站进行首次环境影响评价信息公开（http://www.jsfcjhbrd.cn/news/html/?446.html）	2022 年 7 月 19 日



富春环保 FC ENVIRONMENT

首页 HOME | 关于我们 ABOUT US | 产品展示 PRODUCT | 新闻资讯 NEWS | 企业相册 PHOTO | 留言反馈 FEEDBACK | 联系我们 CONTACT US

导航栏目

› 公司新闻
› 行业新闻
› 投资关系
› 视频展示

文章搜索 搜索

新闻中心

» 江苏富春江环保热电有限公
» 江苏富春江环保热电有限公
» 环保迎春视频《心路》
» 环保迎春视频《心路》

联系我们

江苏富春江环保热电有限公司
地址:江苏省溧阳市腾飞路99号
电话：0519-80983883
邮箱：jsfcjrd@163.com

公司新闻

江苏富春江环保热电有限公司 热电联产扩建项目第一次网上公示

江苏富春江环保热电有限公司

热电联产扩建项目第一次网上公示

一、建设项目的名称及概要

建设项目名称：江苏富春江环保热电有限公司热电联产扩建项目

建设内容：江苏富春江环保热电有限公司位于溧阳市溧戚镇腾飞路99号，拟在现有厂区内扩建1×240t/h超高温超高压循环流化床锅炉+1×B35MW背压式汽轮发电机组，及相关配套辅助设施。作为溧阳市北片区的配套设施，满足新增热负荷需求。

现有工程及其环境保护情况：江苏富春江环保热电有限公司3台110t/h高温高压循环流化床锅炉（二用一备）和2台15MW背压式汽轮发电机组项目环评已于2011年12月、2014年9月获得江苏省环保厅批复，均已通过竣工环境保护验收。该公司锅炉烟气超低排放改造项目2018年2月获得溧阳市环保局批复，2018年10月通过竣工环境保护验收。企业已取得常州市生态环境局颁发的排污许可证。

现有项目1#、2#锅炉烟气采用低氮燃烧+低床压+SNCR脱硝、布袋除尘器+管束式除尘、石膏石石膏法脱硫处理；3#锅炉烟气采用低氮燃烧+SNCR+SCR法脱硝、石灰石-石膏法脱硫、布袋除尘器+湿电除尘器除尘。生产废水全部回用，生活污水接管至溧阳市第二污水处理厂处理。产生的固废均得到妥善处置和利用。

二、建设单位的名称和联系方式

建设单位名称：江苏富春江环保热电有限公司

联系人：蒋总

联系电话：0519-80983883

电子邮箱：2034566782@qq.com

三、环境影响报告书编制单位的名称和联系方式

环评单位：江苏省环境工程技术有限公司

联系人：刘工

联系电话：025-52372113

电子邮箱：liuhongyan@jsep.com

通讯地址：南京市建邺区嘉陵江东街8号2幢3单元

四、环境影响评价的工作程序和主要工作内容

1、评价单位接受委托，进行前期现场踏勘和搜集资料，并研究相关法律法规，对工程建设方案进行初步分析，确定评价工作思路和评价工作重点，同时进行第一次信息公开。

2、在进一步现场踏勘和搜集资料的基础上，进行环境质量现状监测与评价、工程分析、环境影响预测与评价、污染防治措施分析与评价等，编制报告书征求意见稿进行第二次公示，广泛征求项目建设区域公众对本项目及环评工作的意见和建议，最终编制完成环境影响报告书提交环保管理部门审查。

五、征求公众意见的范围和主要事项

征求意见范围：项目附近可能受到影响的个人或团体。

若您对项目有什么意见和看法，可按照下方网址链接格式要求填写建设项目环境影响评价公众参与意见表，请填写与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）。本项目的环境影响评价公众参与意见表见附件。

六、公众意见反馈方式

公众可自本公示之日起，通过向建设单位或评价单位来电、发送电子邮件或通过邮寄信函（以邮戳日期为准）等方式提出意见和建议。您在提交意见时，请注明提交日期、真实姓名和有效的联系方式，以便根据需要反馈，并且您的个人信息未经允许不会对外公开（法律法规另有规定的除外）。

江苏富春江环保热电有限公司

2022年7月19日

附件：公众意见调查表

图 2.2-1　江苏富春江环保热电有限公司网站第一次网络公示截图

2.3 公众意见情况

本次建设项目环境影响评价公众意见表见表 2.3-1。

本次网络公示期间未收到公众反馈意见。

表 2.3-1 建设项目环境影响评价公众参与意见表

填表日期 年 月 日

项目名称	江苏富春江环保热电有限公司热电联产扩建项目
一、本页为公众意见	
与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（**注：**根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及**征地拆迁、财产、就业**等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）	（填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页）

二、本页为公众信息	
（一）公众为公民的请填写以下信息	
姓 名	
身份证号	
有效联系方式 （电话号码或邮箱）	
经常居住地址	___省___市___县（区、市）___乡（镇、街道）___村（居委会）___村民组（小区）
是否同意公开个人信息 （填同意或不同意）	（若不填则默认为不同意公开）
（二）公众为法人或其他组织的请填写以下信息	
单位名称	
工商注册号或统一社会信用代码	
有效联系方式 （电话号码或邮箱）	
地 址	___省___市___县（区、市）___乡（镇、街道）___村（居委会）___村民组（小区）
注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。	

3 征求意见稿公示情况

3.1 公开内容及时限

依据《办法》第十条，在本建设项目环境影响报告书征求意见稿形成后，江苏富春江环保热电有限公司实施了征求意见稿公示，公示时限 2023 年 6 月 21 日至 7 月 5 日，共计 10 个工作日。公示内容包括：

（一）建设项目情况简述

（二）环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；

（三）征求意见的公众范围；

（四）公众意见表的网络链接；

（五）公众提出意见的方式和途径；

（六）公众提出意见的起止时间；

（七）建设单位名称和联系方式；

（八）环评单位名称和联系方式。

公示内容及时限符合《办法》要求。

3.2 公示方式

依据《办法》第十一条，建设单位通过网络公开、报纸公开和张贴公告的方式进行征求意见稿公示。

3.2.1 网络公示

网络平台公开具体实施见表 3.2-1，公示截图见图 3.2-1。网络公开期间未收到公众反馈意见。

表 3.2-1　网络平台公众参与环节实施进展

序号	公开方式	实施时间
1	通过江苏富春江环保热电有限公司网站进行征求意见稿公示（http://www.jsfcjhbrd.cn/news/html/?447.html）	2023 年 6 月 21 日至 2023 年 7 月 5 日



富春环保 FC ENVIRONMENT

首页 HOME | 关于我们 ABOUT US | 产品展示 PRODUCT | 新闻资讯 NEWS | 企业相册 PHOTO | 留言反馈 FEEDBACK | 联系我们 CONTACT US

- 公司新闻
- 行业新闻
- 投资关系
- 视频展示

文章搜索 搜索

新闻中心

- 江苏富春江环保热电有限公
- 江苏富春江环保热电有限公
- 环保迎春视频《心路》
- 环保迎春视频《心路》

联系我们

江苏富春江环保热电有限公司
地址:江苏省溧阳市腾飞路99号
电话：0519-80983883
邮箱：jsfcjrd@163.com

江苏富春江环保热电有限公司热电联产扩建项目环境影响评价第二次公示

江苏富春江环保热电有限公司热电联产

扩建项目环境影响评价第二次公示

根据《环境影响评价公众参与办法》（部令 第4号）的要求进行本次公示。本次公示内容如下：

（一）建设项目情况简述

项目名称：江苏富春江环保热电有限公司热电联产扩建项目

建设单位：江苏富春江环保热电有限公司

项目性质：扩建

项目地址：溧阳市昆仑街道腾飞路99号江苏富春江环保热电有限公司现有厂区内

项目概要：为满足溧阳市北片区供热需求，进一步提高区域供热能力和供热安全性、稳定性，江苏富春江环保热电有限公司拟建设1×240t/h超高温超高压循环流化床锅炉+1×B35MW背压式汽轮发电机组，以及相关配套辅助设施。本项目烟气脱硫采用石灰石-石膏法脱硫，采用布袋除尘器+湿式电除尘的组合工艺，炉内采用低氮燃烧技术，炉后采用SNCR+SCR组合法脱硝，锅炉烟气处理后二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、汞及其化合物、烟气黑度达到江苏省地方标准《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB32/4148-2021）表1及企业承诺排放限值要求。

（二）环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

（1）环境影响报告书征求意见稿：本次信息公示后，公众可在本页附件中下载本项目环境影响报告书征求意见稿。

（2）查阅纸质报告方式和途径：江苏富春江环保热电有限公司所在地提供纸质的《江苏富春江环保热电有限公司热电联产扩建项目环境影响报告书（征求意见稿）》供公众查阅。

（三）征求意见的公众范围

征求公众意见的范围：包括可能受到建设项目直接影响的公众。

征求公众意见的主要事项：从环保角度出发，您对该项目持何种态度，请简要说明原因。

（四）公众意见表的网络链接

本次信息公示后，公众可在本页附件中下载公众意见表。

（五）公众提出意见的方式、途径

公众可以通过信函、传真、电子邮件或者来电等方式，在规定时间内将填写的公众意见表等反馈给建设单位或者环评单位，反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。公众提交意见时，请提供有效的联系方式，以便必要时进行回访。

（六）公众提出意见的起止时间

公众可在本项目公示之日起10个工作日内，向建设单位和环评单位提出宝贵意见。

（七）建设单位名称和联系方式

建设单位名称：江苏富春江环保热电有限公司

联系人：杨工

联系电话：0519-80983883

电子邮箱：15312511886@163.com

（八）环评单位名称和联系方式

环评单位：江苏省环境工程技术有限公司

联系人：刘工

联系电话：025-52372113

电子邮箱：liuhongyan@jscp.com

通讯地址：南京市建邺区嘉陵江东街8号2幢3单元

江苏富春江环保热电有限公司

2023年6月21日

附件1：江苏富春江环保热电有限公司热电联产扩建项目环境影响报告书（征求意见稿）

附件2：公众意见调查表

图 3.2-1　江苏富春江环保热电有限公司网站第二次网络公示截图

3.2.2 报纸公示

2023 年 6 月 28 日和 7 月 3 日，建设单位在《溧阳日报》上对建设项目进行了报纸公开。报纸公开见图 3.2-2，报纸公开期间未收到公众反馈意见。



溧阳日报

04 关注 2023/6/28 星期三 编辑：涂科芸 版式：廖沛竹 新闻热线：87880266 E-mail:lysb2010@126.com

我市2023年城区中小学施教区划分公布

【资而录】6月26日，记者从市教育部门获悉，为促进义务教育优质均衡发展，综合考虑城区学校布局、办学规模和施教区适龄学生生源变化等因素，让适龄少儿能就近入学，我市将2023年城区中小学施教区进行了调整划分。

小学施教区分为

实验小学：东面，北大街—昆仑南路—东大街以西；南面，东大街—沿护城河—人民路以北；西面，人民路—和平北路—花园路以东；北面，花园路—北大街—昆仑南路以南。

燕湖小学：南面，燕山南路—游子吟大道以北；西面，永平大道—燕山南路—游子吟大道以东；北面，燕山南路—永平大道以南（含原城南乡地块生源）。

平陵小学：东面，人民路—昆仑南路—平陵中路以西；南面，西大街—平陵中路—昆仑南路以北；西面，平陵中路—西大街—码头街（竹墅桥）—人民路以东；北面，人民路（支农桥）—昆仑南路（夏桥）以南。

第二实验小学：南面，燕山南路—永平大道以北；西面，永平大道—燕山南路—台港路以东；北面，燕山南路—台港路—南大街—永定路—昆仑南路—平陵东路以南。

外国语小学教育集团（建设路校区）：东面，平陵西路—清溪中路—清溪南路—永平大道(G104)以西；南面，清溪南路—永平大道(G104)—天目湖大道以北；西面，永平大道(G104)—天目湖大道—永定路—奥体大道—平陵西路以东。北面，奥体大道—平陵西路—清溪中路以南。

清安小学：东面，南河—清溪路（濑江桥）—平陵西路以西；南面，清溪路—平陵西路—中关村大道以北；西面，平陵西路—中关村大道—码头西街以东；北面，南河(南河桥)—天目湖大道(G233)—码头西街以南。

文化小学：东面，平陵中路—昆仑南路—永定路—南大街—台港路以西；南面，南大街—台港路—燕山中路以北；西面，台港路—燕山中路—燕山路—平陵中路以东；北面，燕山路—平陵中路—昆仑南路以南。

溧城中心小学：东面，平陵中路—燕山路—燕山南路—永平大道以西；南面，燕山南路—永平大道—清溪南路以北；西面，永平大道—清溪南路—清溪中路—平陵中路以东；北面，清溪中路—平陵中路—燕山路以南。

西平小学：东面，人民路—码头街（竹墅桥）—西大街—平陵中路以西；南面，西大街—平陵中路—清溪路以北；西面，平陵中路—清溪路—凤凰路—丹金溧漕河以东；北面，凤凰路—丹金溧漕河—码头街（竹墅桥）以南。

昆仑小学：东面，北环河—徐格笪路—北大街（北固桥）—花园路以西（含昆仑东苑）；南面，北大街（北固桥）—花园路—和平北路（和平桥）—丹金溧漕河以北；西面，和平北路（和平桥）—丹金溧漕河—北环河以东；北面，丹金溧漕河—北环河—徐格笪路以南。

东升小学：南面，人民路—昆仑南路—平陵东路以北；西面，平陵东路—昆仑南路—人民路（沿护城河）—东大街（东平桥）—昆仑南路—徐格笪路—北环河以东；北面，徐格笪路—北环河以南。

外国语小学教育集团（泓口校区）：东面，南河—清溪路（濑江桥）—凤凰路（凤凰东桥）—丹金溧漕河以西；南面，清溪路—南河以北（含原泓口乡地块生源）。

永平小学：北面，游子吟大道以南（含古县街道百家塘村委、新桥村委地块生源，原茶亭乡地块生源）。

杨庄小学：南面，丹金溧漕河—北环河以北；西面，北环河—丹金溧漕河以东（含原杨庄乡地块生源）。

马垫小学：原马垫乡地块生源。

南京师范大学溧阳实验小学：东面，南河（泓口大桥）—天目湖大道(G233)—码头西街以西；南面，天目湖大道(G233)—码头西街—泓盛路以北；西面，码头西街—泓盛路—南河（泓口大桥）以东；北面，泓盛路—南河(泓口大桥)—天目湖大道(G233)以南。

中关村实验小学：东面，码头西街—泓盛路—南河以西；南面，泓盛路—码头西街以北（含原蒋店乡地块生源）。

梅园小学：东面，平陵西路—奥体大道—永定路—天目湖大道—永平大道(G104)—燕山南路—游子吟大道以西；南面，燕山南路—游子吟大道—天目湖大道以北；西面，天目湖大道—永平大道(G104)—中关村大道—平陵西路以东；北边，中关村大道—平陵西路—奥体大道以南；（含上阁楼村委、燕岭茗苑、贝桥嘉苑）。

初中施教区分为

实验初级中学：东面，东大街—昆仑南路—燕园路以西；南面，清溪中路—建设中路—燕山路—燕园路—昆仑南路以北；西面，平陵中路—清溪中路—建设中路以东；北面，清溪中路—平陵中路—燕山路—西大街—东大街—昆仑南路以南（含平陵东苑、顺达花园、东方花园、东升新村）。

第五中学：南面，昆仑南路—平陵东路以北；西面，东大街—昆仑南路—平陵东路以东；北面，昆仑南路—东升路以南（含原马垫乡地块生源）。

光华初级中学：南面，人民路—东大街—东升路以北；西面，银杭路—图塘路—花园路—和平北路—人民路—东大街以东（含前棠社区、棠下社区、徐格笪村委、毛场村委、昆仑村委、夏庄村委）。

溧城初级中学：东面，西大街—东大街—人民路—和平北路—花园路—图塘路—银杭路以西；南面，清溪路—平陵中路—西大街以北；西面，清溪路—凤凰路—丹金溧漕河以东（含晋渚、宋庄社区）。

燕山中学：东面，燕园路—昆仑南路—罗庄路—永平大道以西；南面，清溪南路—永平大道—罗庄路以北；西面，建设中路—清溪南路—永平大道以东；北面，清溪中路—建设中路—燕山路—燕园路—昆仑南路—罗庄路以南。

燕湖初级中学：南面，燕山南路—游子吟大道以北；西面，永平大道—燕山南路—游子吟大道以东；北面，燕山南路—永平大道—罗庄路—昆仑南路—平陵东路以南（含原城南乡地块生源）。

泓口初级中学：东面，清溪路—凤凰路—丹金溧漕河以西；南面，清溪路—南河—天目湖大道(G233)以北；西面，南河—天目湖大道(G233)以东(含原泓口乡生源)。

第六中学：东面，南河—清溪路—清溪南路—永平大道以西；南面，清溪南路—永平大道—中关村大道以北；北面，清溪路—南河—天目湖大道(G233)—码头西街以南（含晋悦首府、燕岭茗苑、贝桥小区、原清安乡地块生源）。

永平初级中学：北面，游子吟大道以南（含古县街道百家塘村委、新桥村委地块生源，原茶亭乡地块生源）。

南京师范大学溧阳实验初级中学：东面，城北大道(239线)—天目湖大道(233线)—码头西街以西；南面，天目湖大道(233线)—码头西街—中关村大道以北；西面，码头西街—中关村大道—城北大道(239线)以东（含蒋店新城）；北面，天目湖大道(233线)—城北大道(239线)—中关村大道以南。

江苏富春江环保热电有限公司
热电联产扩建项目环境影响评价二次公示

江苏富春江环保热电有限公司位于溧阳市昆仑街道腾飞路99号，拟投资33391万元实施江苏富春江环保热电有限公司热电联产扩建项目，该项目主要是在现有厂区内建设1×240t/h超高温超高压循环流化床锅炉+1×B35MW背压式汽轮发电机组，以及相关配套辅助设施。本项目烟气脱硫采用石灰石-石膏法脱硫，采用布袋除尘器+湿式电除尘的组合工艺，炉内采用低氮燃烧技术，炉后采用SNCR+SCR组合法脱硝，锅炉烟气处理后二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、汞及其化合物、烟气黑度达到江苏省地方标准《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB32/4148-2021)表1及企业承诺排放限值要求。

本项目网络公示链接：www.jsfcjhbrd.cn/news/html/?447.html

遗失声明

▲溧阳市上黄镇吕尚忠遗失苏军D012193号残疾军人证，声明作废。

▲溧阳市上黄商会登记证书(统一社会信用代码：51320481509746497M)副本遗失，声明作废。

关爱退役军人 健康体检暖人心

为保证此次体检工作有序开展，医院工作人员提前到岗，做好充分准备，布置专用通道、合理设置体检流程及指引牌、提供宽敞的休息等待区。医生认真地为每一位退役军人进行检查，并根据检查结果科学有效地做出健康评估和指导，让他们充分了解自己的身体情况，及时发现健康问题、找出健康隐患，并耐心细致地讲解高血压、糖尿病、冠心病等老年常见病的防治知识。同时，告知用药情况、叮嘱相关疾病注意事项和养成良好的生活习惯等。

通过免费体检，老兵们对自己的身体状况有了全面了解，真正做到早发现、早治疗、早康复，享受党和政府的惠民政策的同时，也收获了满满的关怀和温暖。

6月19日至27日，为落实好优抚对象优待政策，戴埠镇中心卫生院协同戴埠镇退役军人服务站为戴埠镇633名退役军人进行免费体检。此次体检项目包括生化全套、血常规、尿常规、血压监测、视力、心电图、B超、胸片、内科、外科等。

图 3.2-2（1）　本项目报纸公开截图



溧阳日报

投稿热线：87880230 E-mail:tmhwenxue@126.com

2023/7/3 星期一 文化 07

编辑：彭倩 版式：庄静

静静的溧戴河

□ 鲁旭东

“溧戴河”就是戴埠大河，发源于戴南山区，顺着地势，由南向北贯穿古镇戴埠，缓缓流向溧阳城，汇于“丹金溧漕河”后折转向东，经南溪河最终注入太湖。它川流不息，带走的是岁月，留下的是历史。

溧戴河于古镇段约有一公里左右，河的两岸是古镇曾经最繁华的地方：东沿河老街和西沿河老街。如今，从沿街的老房子仍可以辨识出曾经的供销社商场，合作商店、老医院、老邮局、老书店等。另外，还能找到几家老招待所（旅馆）、老饭店和老茶楼的旧址。

四十年前，在小学毕业那年暑假，我曾随祖父学手艺到戴埠生活了一个多月。当时就住在戴埠河两岸的“红旗旅社”和“供销社招待所”，帮这两处修理“棕绷床”。那时的戴埠河是热闹的：清晨，妇女们端着大大小小的盆来到河埠头——搓衣、淘米、洗菜；黄昏时分，小伙们到河里游泳，俗称为“洗冷浴”。河里常有许多摇橹的小船，有木制的，也有水泥制的。

后来，我大学毕业来到镇上的一所职业高中教书。那时古镇繁华依旧，戴埠河两岸车水马龙，人流熙攘。我经常在晚饭后去河西岸的老电影院附近转转。不过，当时晚上最热闹的要数西街上的六七家录像厅，生意远好于电影院。

随着经济的快速发展，古镇向西、向北不断扩容，一个又一个工业园区渐成规模，一个又一个新建小区建成入住。然而，戴埠河两岸的老街却日渐冷清下来，沿街的店铺也一天比一天少了，只有河水依旧。

一年前，我再次来到古镇工作，任职于戴埠河东畔的初中。某天茶余饭后，我独自一人走出校门，想到沿河的老街和小巷里走走，去看看古镇的历史痕迹，或寻找自己当年的生活印迹。从秦氏廊转到尤家巷，顺着东沿河南街走到牛场村，然后穿越狭长的“双井头”老巷，来到“竹行头”老街边上的“善庆桥”……

处在老街区域的戴埠大河上有五六座桥，如“桐梓桥”“善庆桥”“戴埠大桥”等，还有“马灯桥”遗迹，其中要数“善庆桥”最为有名。它始建于清代，系青石单孔石拱桥。当地人称之为“高桥”，也是戴埠古镇的一个重要标志。

历经几十年风雨侵蚀，桥上及河道两岸原本白色的石栏杆已经变成烟灰色，且已随岁月斑驳。河道两边的埠头上也冷冷清清，很少有人再去洗刷什么了。岸上整排的香樟树却是枝繁叶茂，遮蔽了一些阳光，并倒映在河水里。偶有树叶轻轻飘落在静静的河面上，会有一丝淡淡的绿色涟漪。

是因为有了老街古巷，才有了古镇美名。戴埠大河如同老街一样，曾经的繁华已经不在了，但依然流淌着传说故事，承载着历史文脉。

我走在河边，似乎听到了溧戴河的诉说。

茶香如故人依旧

□ 李柏林

朋友是个茶艺师，后来开了一家茶舍，邀我过去喝茶。此间，我们已有很多年没见了。

见到我后，他并没有敷衍的客套话，只是一句：你还记得如何泡茶吗？便把我拉回了记忆深处。

十年前，也是一方小小的桌子，他教我们这一群朋友观茶、泡茶、品茶，那时的我太聒噪了，总是讲着青春里的爱很情仇。茶好不好喝，完全没有在意，只记得，澎湃的是青春。

毕业后，我们奔赴天南海北。这些年有过失意，有过彷徨，风风雨雨，相见时难别亦难。

我说，已经好久没有这样郑重地喝过茶了，早就忘了。于是朋友开始给我泡茶，这次，大家不再讲自己的故事，而是讲起了茶的故事。各自家乡的茶以及自己喜欢的茶。在其中找到联结的联系，转而又提到喝茶的人。比如，和谁在哪里喝过一次茶，从此再也没有见过。又比如，和谁在一次喝茶中相知，成了无话不谈的朋友。

茶在水中舒展，我们的内心也在谈话间慢慢打开。那昔日的感情也渐渐回暖，似一杯凉了的茶，又被放在炉火上小火慢煞，茶香也渐渐溢了出来。

年少的时候，觉得两个人感情好，就要一起喝酒，说起豪言壮志，热情高涨，腰膜胧胧中连自己都分不清。成年后，却觉得好的关系一定要喝茶，人也在一杯茶中，越喝越清醒，如退了潮的海岸，最后只剩下一颗真心。年少时，我们有不面对自己的勇气，长大后，我们却只剩下面对自己的真心。

这一生，能在一起喝酒的人太多，酒局饭局，甚至不相熟的人也能在一起把酒言欢，其实却不曾踏进心门半步。但是那些能坐下来静静喝茶的人，往往可以交心，无需言语，便觉得十分美好。即使后来再不相见，想起来，也仍旧是暖暖的。

我将茶汤一饮而尽，杯底留香。好茶如此，我想好的遇见，也是如此吧。隔了十年，我们仍然坐在一起，在一杯茶香袅袅中，将往事回望，那是一件多么值得庆幸的事情啊。

我们如一片片茶叶，经历了风霜雨雪，也经过了山高水长。本想搭紧自己低头赶路，却因为恰似一滴水的相遇，内心变得蠢蠢起来。那茶中，有苦有甜，似一场风尘仆仆的久别重逢。

出了茶舍，明月弯弯，挂在漆黑的天空之上。我想有些人，已变成了一枚月牙印章，轻轻地，印在了我的心上。

蝉

□ 刘琪瑞

“池塘边的榕树上，知了在声声叫着夏天……”知了是蝉的俗称，蝉猴出洞，蝉儿上树，夏天才算真正来临。

蝉猴是蝉的幼虫，灰褐色或黄褐色，和泥土的颜色几乎没什么区别。蝉猴在泥土中要待多久呢？短则三五年，长达十几年。等到蝉猴成熟了，夏至时节一场透地雨之后，它们纷纷爬出黑暗潮湿的泥洞，并快速地向附近的大树小树或草木丛中爬去，爬到高树上或灌木顶端，躲避地上的蛙类蛇类等天敌捕食。当然，蝉猴是躲避不及乡间那些孩子的，每到蝉猴集中出没之际，从黄昏到夜晚，小孩子呼朋引伴，打一把手电筒，拿着铲子，拎着瓶瓶罐罐，到村外树林里捉蝉猴，这是我年少时的记忆。

蝉猴从爬出洞穴，到上树蜕壳成蝉，整个过程仅需一个小时左右，故有“金蝉脱壳”成语。刚刚羽化的蝉儿周身淡绿色，翅膀晶莹透明，很萌的样子，用不多久，它就被夏风染成了黑褐色，变成了老蝉。雄蝉则震动腹部的发声器，此起彼伏地鸣叫，成为炎夏的一大特点。夏蝉是个“短命鬼”，从六月下旬羽化为蝉，到八月下旬产卵死掉，其寿命仅有两个多月。

古人认为，夏蝉餐风饮露，居高鸣唱，是文雅高士的象征，所以古人常以蝉的孤傲高洁品格自喻。初唐名臣虞世南写有一首咏物诗《蝉》，诗云：“垂缕饮清露，流响出疏桐。居高声自远，非是藉秋风。”诗人以蝉自比，立身高洁，不同凡响。“初唐四杰”之一的骆宾王因上疏论事遭诬身陷囹圄，作《在狱咏蝉》：“露重飞难进，风多响易沉。无人信高洁，谁为表予心。”他以蝉比兴，以蝉寓己，表明纯洁无瑕、赤胆忠诚的报国之心。

对蝉，我偏居乡下的老母亲有别样的感悟。记得那时母亲常说：“人这一生好比蝉，从呱呱坠地就开始受苦受累，在暗无天日的地下过生活，使出浑身的力气爬呀爬呀，想找到幸福门。花费了大半辈子时光，蝉猴找到了出路，爬了出来，变成了漂漂亮亮的蝉。它高兴啊，整天没完没了地唱歌，可过不了俩月好光景，就到了尽头……”

有一位教生物的朋友，对于蝉的生命之旅很平淡地说：“这是蝉的生存法则，雄蝉与雌蝉交配之后不久就会死亡，雌蝉待体内卵孕育成熟，用尾部尖利的产卵器刺入树枝，产卵完成后，也悄然死掉。蝉一生绝大部分时间，都是生活在靠近树木的地下，以吸食树木根部汁液为生，它爬出地面，就是为了产卵，繁衍后代，进行一次生命的轮回。回返往复，生生不息……”

蝉这种特殊的生命形式，不同的人有不同的理解，每一种理解和感悟都引人深思。

江苏富春江环保热电有限公司
热电联产扩建项目环境影响评价二次公示

江苏富春江环保热电有限公司位于溧阳市昆仑街道腾飞路99号，拟投资33391万元实施江苏富春江环保热电有限公司热电联产扩建项目，该项目主要是在现有厂区内建设1×240t/h超高温超高压循环流化床锅炉+1×B35MW背压式汽轮发电机组，以及相关配套辅助设施。本项目烟气脱硫采用石灰石-石膏法脱硫，采用布袋除尘器+湿式电除尘的组合工艺，炉内采用低氮燃烧技术，炉后采用SNCR+SCR组合法脱硝，锅炉烟气处理后二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、汞及其化合物、烟气黑度达到江苏省地方标准《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB32/4148-2021）表1及企业承诺排放限值要求。

本项目网络公示链接：www.jsfcjhbrd.cn/news/html/7447.html

图 3.2-2（2） 本项目报纸公开截图

3.2.3 现场张贴公示

第二次公示期间，建设单位在可能受项目影响的环境敏感点附近张贴了信息公告，并进行现场走访，对工程概况、环境影响评价工作、征求公众意见的主要事项及其反馈方式进行了告知。公告张贴期间未收到公众反馈意见。

<table>
<tr><td>

江苏富春江环保热电有限公司</td><td>

昆仑街道棠下社区</td></tr>
<tr><td>

冯家村</td><td>

金色嘉苑</td></tr>
<tr><td>

昆仑村</td><td>

夏庄村</td></tr>
</table>



扬尖圩村



宗村



埭头镇政府



埭头镇卫生院



海棠花园



马垫村



毛场村



平陵高级中学



新庄村



胥渚村



徐格笪村



杨庄小学

图 3.2-3　现场张贴公告照片

3.2.4 查阅情况

在征求意见稿公示期间，在江苏富春江环保热电有限公司所在地提供纸质的《江苏富春江环保热电有限公司热电联产扩建项目环境影响报告书（征求意见稿）》供公众查阅。现场提供纸质版报告书期间，未有公众现场查阅报告书（征求意见稿）。

3.3 公众提出意见情况

在征求意见稿公示期间未收到公众反馈意见（包括电话、传真、邮件等各种形式）。

4 公众意见处理

在进行网络公示、现场张贴公告及报纸公开期间，没有收到任何反馈意见（包括电话、传真、邮件等各种形式）。

5 报批前公开情况

5.1 公开内容及日期

依据《办法》第二十条，建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。因此，在本建设项目环境影响报告书向生态环境影响主管部门报批前，江苏富春江环保热电有限公司通过网络平台公开拟报批的环境影响报告书全本和公众参与说明文件，公示时间 2024 年 3 月 4 日。

公示内容包括：环境影响报告书全本和公众参与说明文件。

5.2 公开方式

我单位在向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，通过网络平台，公开了拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明，详见江苏富春江环保热电有限公司网站，具体见附图 5.2-1。



图 5.2-1　江苏富春江环保热电有限公司网站全本公示截图

6 诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在江苏富春江环保热电有限公司热电联产扩建项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《江苏富春江环保热电有限公司热电联产扩建项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由江苏富春江环保热电有限公司承担全部责任。

承诺单位：江苏富春江环保热电有限公司

承诺时间：2024年3月